


# AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA


# 1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS

M1 : 100



## 2.STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS


M1 : 100



Marka plānā	Griezums	Skaitis gab.	Marka
P1 P1*	<p>Ø6/300 l=770 200 200 5.520* 2.220 4xØ12 l=1610</p>	2	4x Ø12 l=1610 6xØ6 l=770 betons C20/ 25
P2	<p>510 bultas M16 2.300 14 l=1700</p>	1	2x14 l=1700 2gab. bultas M16
P3	<p>510 bultas M16 6.000 14 l=2300</p>	1	2x14 l=2300 2gab. bultas M16


# 1. UN 2. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS LIFTA-PACĒLĀJA ZONĀ

M1 : 100



GRIEZUMS 1 - 1

M1 : 25



## MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērvien.
		<u>Ailu pārsedzes</u>		
		Betons C20/ 25 (XC1)	0.13	m <sup>3</sup>
	B500B	Stiegras Ø12; l=12.9m	0.012	t
	B500B	Stiegras Ø6; l=9.3m	0.002	t
		[14; l=8.0m	0.099	t
		Monolītais aizbetonējums MA1( 2gab.)		
		Betons C20/ 25 (XC1)	0.27	m <sup>3</sup>
	B500B	Stiegras Ø12; l=12.7m	0.012	t
	B500B	Stiegras Ø6; l=11.4m	0.003	t
	B500B	Stiegras Ø8; l=43.0m	0.017	t

1. Pārsegumu izlaužamo ailu zonā nobalstīt uz turām.
2. Ailu pārsedžu montāžas secība esošajās sienās:
  - - sienā no vienas puses izkalt joslu 120mm dziļumā un cementa javā M100 montēt projektēto [-profilu, kas aptīns ar celtniecības sietu;
  - - analogi veikt darbus sienas otrā pusē;
  - - profilus savstarpēji savīkt ar bultām;
  - - aizdarīt visas spraugas starp sienu un [- profilu;
  - - kad java sasniegusi projektēto stiprību, izlauzt ailu.
3. [-profilu no tērauda C245.
4. Sprauga starp monolīto aizbetonējumu un lifta šahtas sienām 10mm.
5. Materiālu specifikācijā MA1 daudzums dots vienam aizbetonējumam.
6. Bēniņos demontējamā pārseguma zonā statu zem ribspāres demontēt, pirms tam ribspāri nobalstot uz pagaidu turām. Pēc pārseguma ierīkošanas statu zem ribspāres atjaunot.

Lifta-pacēlāja ierīkošana VSIA "Slimnīca Ģintermuiža "				16 - 024			
bērnu nodaļa Filozofu ielā 69, Jelgavā				BK			
				Lifts - pacēlājs			
Izstrād.	L. Rubīna		20.07.2016.				
				1. un 2.stāva ailu pārsedžu plāns.			
				1. un 2.stāva pārseguma plāns			
				Lifta-pacēlāja zonā. Griezums 1-1.			