*Objekts:Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ēka,Filozofu iela 69,Jelgava kadastra apz.09000080087012*

Ventilācija Materiālu un iekārtu specifikācija

| ***Nr.p.k.*** | ***nosaukums*** | ***Apzīmējums*** | ***Mērv.*** | ***Daudzums*** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PN** | | | | |
| 1 | PN ventilācijas agregāts P=2430 m³/h 433 Pa,N=2220 m³/h 456 Pa M5F7 filtri,ūdens 8,1 kW sildītājs,tiešās iztvaikošanas gaisa dzesētājs DH 8,5 kW ar āra bloku, 1F 220V NL 3,3 kW (VTS) | VVSO30 s-R-F-P-V-HC/VVSO30 l-L-F-P-V-CD | kpl. | 1 |
| 2 | Vārsts ar elektropiedziņu un atsperi 990*380 ,””vaļā-ciet”, 1F 230V (VTS) | | kpl. | 1 |
| 3 | Vārsts ar elektropiedziņu 990*380 1F 230V (VTS) | | kpl. | 1 |
| 4 | Vārsts ar elektropiedziņu 990*380 1F 230V (VTS) | 0-10V2Nm | gab. | 1 |
| 5 | Elastīgā starplika 990*380 (VTS) | | gab. | 4 |
| 6 | Trokšņa slāpētājs,taisnstūra,leņķis (Komfovent) | GLHS-150-150-900-300 | gab. | 2 |
| 7 | Trokšņa slāpētājs,taisnstūra (Komfovent) | STS-150-150-900-300-1250-S | gab. | 1 |
| 8 | Drosele (Komfovent) | AGRJ-R-100 | gab. | 19 |
| 9 | Drosele (Komfovent) | AGRJ-R-125 | gab. | 2 |
| 10 | Drosele (Komfovent) | AGRJ-R-160 | gab. | 3 |
| 11 | Drosele (Komfovent) | AGRJ-R-200 | gab. | 4 |
| 12 | Aizbīdnis taisntūra 300*100 | | gab. | 1 |
| 13 | Pāreja no cinkota skārda koncentriska (Komfovent) | SAF-300*100-100-300-1 | gab. | 5 |
| 14 | Pāreja no cinkota skārda koncentriska (Komfovent) | SAF-300*100-160-300-1 | gab. | 1 |
| 15 | Pāreja no cinkota skārda (Komfovent) | PCT-250-200 | gab. | 2 |
| 16 | Pāreja no cinkota skārda (Komfovent) | PCT-160-125 | gab. | 1 |
| 17 | Pāreja no cinkota skārda (Komfovent) | PCT-200-100 | gab. | 1 |
| 18 | Pāreja no cinkota skārda (Komfovent) | PCT-200-125 | gab. | 1 |
| 19 | Pāreja no cinkota skārda (Komfovent) | PCT-250-100 | gab. | 1 |
| 20 | Krusta gabals (Komfovent) | KTRT-315-250 | gab. | 2 |
| 21 | Pāreja,ekscentriska 1000*400/900*300 l=600 mm | | gab. | 1 |
| 22 | Pāreja,ekscentriska 1000*400/900*300 l=1200 mm | | gab. | 1 |
| 23 | Pāreja (Komfovent) | SAF-300*200-200-300-1 | gab. | 1 |
| 24 | Pāreja (Komfovent) | SAF-300*200-160-300-1 | gab. | 1 |
| 25 | Pāreja (Komfovent) | SAF-400*200-200-450-1 | gab. | 1 |
| 26 | Līkums 90 no cinkota skārda (Komfovent) | ATP-90-100 | gab. | 10 |
| 27 | Līkums 45° no cinkota skārda (Komfovent) | ATP-45-100 | gab. | 4 |
| 28 | Līkums 90 no cinkota skārda (Komfovent) | ATT-90-200 | gab. | 8 |
| 29 | Līkums 90 no cinkota skārda (Komfovent) | ATT-90-160 | gab. | 3 |
| 30 | Līkums 90 no cinkota skārda (Komfovent) | ATP-90-125 | gab. | 1 |
| 31 | Līkums 90° taisnstūra Komfovent | AF-90-1000*400 | gab. | 1 |
| 32 | Jumtiņš (Komfovent) | SHIP-1000*400 | gab. | 1 |
| 33 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | OS3-100 | m | 32 |
| 34 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | OS3-200 | m | 66 |
| 35 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | OS3-160 | m | 14 |
| 36 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | OS3-250 | m | 17 |
| 37 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | OS3-125 | m | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | OS3-315 | m | 15 |
| 39 | Gaisa vads,taisnstūra no cinkota skārda (Komfovent) | OF1000*400 | m | 3 |
| 40 | Gaisa vads,taisnstūra no cinkota skārda (Komfovent) | OF900*300 | m | 4 |
| 41 | Gaisa vads,taisnstūra no cinkota skārda (Komfovent) | OF400*200 | m | 7 |
| 42 | Gala vāks taisnstūra (Komfovent) | AKF-900*300 | gab. | 2 |
| 43 | Gala vāks taisnstūra d=315 (Komfovent) | | gab. | 2 |
| 44 | Pieplūdes difuzors + savienojuma kārba (Komfovent) | DVS-P125+DPSS-100-125 | kpl. | 6 |
| 45 | Pieplūdes difuzors + savienojuma kārba (Komfovent) | DVS-P160+DPSS-125-160 | kpl. | |
| 46 | Pieplūdes difuzors | DVS-P100 | gab. | 5 |
| 47 | Kvadrātveida difuzors+savienojuma kārba (Komfovent) | RA40 370*370+DRSH2A370*370 | kpl. | 2 |
| 48 | Kvadrātveida difuzors+savienojuma kārba (Komfovent) | RA40 295*295+DRSH2A295*295 | kpl. | 1 |
| 49 | Nosūces difuzors (Komfovent) | DVS-100 | gab. | 5 |
| 50 | Nosūces reste (Komfovent) | JR-7/2 200*100 | gab. | 6 |
| 51 | Nosūces reste (Komfovent) | JR-7/2 300*200 | gab. | 1 |
| 52 | Kanālveida reste | SGR-3-75*825 | gab. | 1 |
| 53 | Kanālveida reste | SGR-3-75*625 | gab. | 1 |
| 54 | Izeja cauri āra sienai 650 mm | 1000*400 | kpl. | 2 |
| 55 | Stāva grīdas šķērsojums | D=315 | kpl. | 2 |
| 56 | Kapitālās sienas šķērsojums | D=100*200 | kpl. | 7 |
| 57 | Pretlietus reste (Komfovent) | LG1000*400 | gab. | 1 |
| 58 | Gaisa vada siltuma un pretkondensāta izolācija d=50mm | Paroc Hvac Mat Alu Coat | $m^2$ | 4 |
| 59 | Pašlīmējošie K-FlexST kaučuka kondensāta izolācijas paklāji d=13 mm gaisa vadiem līdz 200 mm | | $m^2$ | 51 |
| 60 | Pašlīmējošie K-FlexST kaučuka kondensāta izolācijas paklāji d=19 mm gaisa vadiem no d=250 mm | | $m^2$ | 46 |
| 61 | Elektromontāžas materiāli | | kpl. | 1 |
| 62 | Gaisa vada stiprinājumi hermetizācijas,izolācijas un citi palīgmateriāli | | kpl. | 1 |
| 63 | Sistēmas palaišana,ieregulēšana un izpilddokumentācijas sastādīšana | | sist | 1 |
| 64 | Pretuguns vārsts Komfovent | UVA120H315 | gab. | 2 |
| | **N1,N3,N4,N5,N6,D.P.** | | | |
| 1 | Sadzīves ventilators 1F 230 V 16 W 60 $m^3/h$ 40 Pa.(S&P) | 200CHZ | gab. | 3 |
| 2 | Sadzīves ventilators 1F 230 V 6 W 30 $m^3/h$ 25 Pa | SILENT 100CZ | gab. | 1 |
| 3 | Aksiālais ventilators 1F 120 $m^3/h$ 35 W | TDM300 | gab. | 1 |
| 4 | Gravitācijas reste | PER-160W | gab. | 1 |
| 5 | Āra reste | YGAV200 | gab. | 1 |
| 6 | Gravitācijas reste | PER-100-W | gab. | 4 |
| 7 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | D125 L=170 mm | gab. | 3 |
| 8 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | D100 L=700 mm | gab. | 1 |
| 9 | Gaisa vads no cinkota skārda (Komfovent) | D200 L=700 mm | | |
| | | | | |
| | Sastādīja Dzintars Grīvnieks sertifikāts 3-01157 | | | |
| | | | | |