Sadale SS1

Pu=35.91 kW
Pa=28.65 kW
Kvien=0.8
Ia=41.35 A
Un=400/230 V

No US-1
CYKY 5x16 mm²
L~21m
3p63A Q1
I+II klase

Metāliskie plaukti H07V-U-1x6mm²
Metāl. konstrukcijas H07V-U-1x6mm²
Ventilācijas caurules H07V-U-1x6mm²
Metāliskas caurules H07V-U-1x6mm²

1	In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 3, 10a		2.00 kW	l~35m
2	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 2a		1.00 kW	l~15m
3	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 2, 2b		2.00 kW	l~45m
4-8D	In=30mA/ 4p25A					
4	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes trauku mazg. mašīnai, t.nr. 1a		2.00 kW	l~12m
5	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes virs letes, t.nr. 1a		2.00 kW	l~14m
6	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Izvads el.plītij, t.nr. 1a		2.00 kW	l~13m
7	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Izvads nosūcei, t.nr. 1a	2NO, 25A	0.50 kW	l~13m
			NHXH-J E30 2x1.5 mm²			
8	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, ledusskapis, t.nr. 1a		2.00 kW	l~12m
9-11D	In=30mA/ 4p25A					l~48m
9	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, virs letes, t.nr. 1		2.00 kW	l~36m
10	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Izvads veļas mazg. mašīnai, t.nr. 1		2.00 kW	l~20m
11	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Izvads veļas žāvēš. mašīnai, t.nr. 1		0.50 kW	l~20m
12	In=30mA/ 2pB10A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas ārā uz terases caur slēdzi		1.00 kW	l~33m
13	1pC2A					UATS
14	1pC16A		Rezerve			
15	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.7a, 7, 8, 9		0.28 kW	l~75m
16	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.3-6, 10a, 10		0.26 kW	l~75m
17	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.2, 2b		0.67 kW	l~65m
18	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.1a, 1, 2a		0.50 kW	l~70m
19	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums ārā un uz terases		0.23 kW	l~80m
20	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Avārijas apgaismojums 1.stāvā		0.01 kW	l~60m
21	3pB32A	NYM-J 5x4 mm²	Sadale SS2, 2.st.,t.nr.14		13.86 kW	l~5m
22	1pB10A	NYM-J 3x1.5 mm²	UATS panelis, t.nr.10		0.50 kW	l~12m
23	1pB10A	NYM-J 3x1.5 mm²	APAS panelis, t.nr.1		0.50 kW	l~14m
24	1pB10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Piekļuves sistēmas panelis, t.nr.2a		0.10 kW	l~8m
25	1pC16A		Rezerve			
26	1pC16A		Rezerve			

Sadale SS2

Pu=27.51 kW
Pa=13.76 kW
Kvien=0.5
Ia=19.86 A
Un=400/230 V

No SS1-gr.21
Cu 5x4 mm²
L~5m
3p40A Q1

1	3pD10A	NYM-J 5x2.5 mm²	Lifts		3.90 kW	l~22m
2	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 19		2.00 kW	l~28m
3	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 18		2.00 kW	l~62m
4	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 17		2.00 kW	l~25m
5	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 17a		2.00 kW	l~31m
6	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 12,13		2.00 kW	l~21m
7	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 11, 11a		2.00 kW	l~34m
8	1pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas, t.nr. 11		2.00 kW	l~38m
9	In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes virs letes, t.nr. 12		2.00 kW	l~6m
10	In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes trauku mazg. mašīnai, t.nr. 12		2.00 kW	l~5m
11	In=30mA/ 2pC16A	NYM-J 3x2.5 mm²	Rozetes uz sienas gaitenī, t.nr. 14		2.00 kW	l~20m
12	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Ventilācija, t.nr.15	2NO, 25A	0.72 kW	l~20m
			NHXH-J E30 2x1.5 mm²			
13	1pB16A	NYM-J 3x2.5 mm²	ESS panelis, t.nr.19		1.00 kW	l~14m
14	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.17a, 17-19		0.52 kW	l~12m
15	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.11a, 11, 13		0.79 kW	l~85m
16	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Apgaismojums, t.nr.12, 14, 15, 20		0.57 kW	l~110m
17	1pC10A	NYM-J 3x1.5 mm²	Avārijas apgaismojums 2.stāvā		0.01 kW	l~85m
18	1pC2A					l~25m
19	1pC10A		Rezerve			UATS

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087						EL
				REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
					BP	EL-8	b.m.
BŪVPR. DAĻAS VAD.	H.Leoho		15.04.25.	Sadales shēmas SS1, SS2	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		
IZSTRĀDĀJA	H.Leoho		15.04.25.				