

Objekts: Filozofu iela 69, Jelgava stādu māja

Iekārtu un materiālu specifikācija			
Nr.p.k.	nosaukums	Apzīmējums	Mērv.
1	2	3	4
Radiatoru apkure			
1	Tērauda plākšņu radiators "Purmo Compact" (Purmo) Planhygiene, tips FN10; 900*1200 mm	FH10/900/1200	gab.
2	Kronšteins Monclac mck(bH) radiatora stiprināšanai		gab.
3	Radiatora termostatiskais vārsts DN15 aksiālais, taisns (Danfoss)	RA-N15	gab.
4	Termosensors (Danfoss) RTD3120		gab.
5	Balansvārsts DN15, 90° (Danfoss)	RLV-15	gab.
6	Balansēšanas ventilis "Hydro Control R" (Oventrop)	DN20	gab.
7	Lodveida ventilis "I-I" 3/4" (Rastelli)	DN20	gab.
8	Izlaides ventilis ar šļūtenes pievienojumu	KFE-15	gab.
9	Uponor Unipipe kompozītcaurule	25*2,5	m
10	Uponor Unipipe kompozītcaurule	20*2,25	m
11	Uponor Unipipe cauruļu veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl.
12	Kapitālās sienas šķērsošana ar 2 caurulēm	2DN20	kpl.
13	Palīgmateriāli		kpl.
14	Sistēmas hidrauliskā pārbaude, 2,5 bar		sist.
15	Izpildedokumentācijas sastādīšana		sist.

Sastādīja Dz.Grīvnieks

Sertifikāts 3-01157

<b><i>Daudzums</i></b>
5
10
20
10
10
10
1
1
2
34
40
1
2
1
1
1