


STĀDU MĀJAS GRIEZUMS B-B' / B'-B' / M 1:100



DĀRZENŲ AUDŽĖŠANAS SILTUMNĖCĖS GRIEŽIUMAS A-A' / A'-A' / M 1:100

	A
$2\times 1600\text{m}^3/\text{h}; 50\text{Pa}$	
$V7\text{ PRIO250 EC}$	
$I\sim, 230\text{V}, 0.33\text{kW}+\text{EC-Basic-H}$	
$\sim+2.300, \sim 6.0\text{kg}$	
/Systemair/	


2300cm ⁻¹ , 3010	
<i>V7 PRI0250 EC</i>	
<i>I</i> ~, 230V, 0.33kW+EC-Basic-H,	
~+2..300, ~6.kg	
/Systemair/	

B	2x1200m ³ /h; 50Pa PRIO250 EC I~, 230V, 0.3kW+EC-Basic-H, ~+2.200, ~6.0kg /Systemair/
---	--

	2x1000m ² , 30T _a
	PRI0250 AC
	I _~ , 230V, 0.3kW+E ⁻ C-Basic-H, ~+2.200, ~6.0kg
	/Systemair/

Eksplikācija

- 1 *Saimniecības ēka, gaitenis*
- 2 *Stādu māja, apkurināma*
- 3 *Dārzuju audzēšanas siltumnīca*

DĀRKŌPIBAS TERAPIJAS VIDES IZVEIDE, FILIZOFU IEIĻĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / ZIG KAD. NR. 0900 0080 087					
			Nr. 24-012		
			AVK		
Projekt./vadīt.			K. Brakanskijs	03.06.2024.	
Projekts.			Dz. Griņvalds	03.06.2024.	
			STĀDU MĀJAS UN DĀRZENJU AUDZĒŠANAS SIL.TUMIŅĀS, NOJUMES KOPLĀNS		
			VENTILĀCIJA, Plāns, Griezumus A-A; B-B		
			 JELGAVA kommunālprojekts		
			Būvkomersanta reģ. nr., Nr.2158-R		