



Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija, Reģ. Nr. 41703001321
Tālrunis 63023575, fakss 63007100, e-mail: jelgavas.udens@ju.lv, www.ju.lv

SIA "Komunālprojekts Jelgava"
Zemgales prospekts 3,
Jelgava, LV 3001

2020.gada 19. janvārī

Nr. 69 / 03-01

Par ugunsdzēsības hidrantu apsekošanu

Atbildot uz Jūsu iesniegumu par tuvākajiem ārējiem ugunsdzēsības hidrantiem objektam Filozofu iela 69, Jelgavā, norādām tuvākos ugunsdzēsības hidrantus un pārbaudes rezultātus. (Tabula Nr.1).

Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude tika veikta ar elektronisko plūsmas mērītāju "POK V 3.0.42", DN 65.

Pārbaudes laikā tiek nomērīts statiskais spiediens, dinamiskais spiediens un caurplūdes plūsma virs 1 bāra robežas.

Tabula Nr.1

| Hidranta numurs | Pārbaudes datums | Tips | Statiskais spiediens ūdensvada tīklā (bāri) | Hidranta ražība (l/s) pie dinamiskā spiediena | Hidranta dinamiskais spiediens caurplūdes brīdī (bāri) | Ūdensvads |
|-----------------|------------------|-----------|---|---|--|-----------|
| 249 | 24.01.2020 | Virszemes | 3,1 | 14,7 | 1,4 | Cilpveida |
| 330 | 24.01.2020 | Pazemes | 3,1 | 14,5 | 1,5 | Cilpveida |
| 384 | 24.01.2020 | Pazemes | 3,1 | 14,6 | 1,0 | Cilpveida |
| 415 | 27.01.2020 | Pazemes | 3,1 | 15,0 | 1,4 | Cilpveida |
| 417 | 24.01.2020 | Pazemes | 3,1 | 14,7 | 1,5 | Cilpveida |


Pielikums Nr.1 Ugunsdzēsības hidrantu izvietojuma shēma objektam Filozofu iela 69 Jelgavā uz 1 lpp.

Valdes loceklis

E. Līcis

no 2020.gada 18.janvāraNr. 69 /03-01

Ugunsdzēsības hidrantu izvietojuma shēma objektam Filozofu iela 69



Apzīmējumi:

- Objekts
- Virszemes tipa hidrants
- Pazemes tipa hidrants
- 330 Ugunsdzēsības hidranta numurs
- d110 Ūdensvada diametrs
- Ūdensvada tīkls