

## Gaisa kondicionēšanas sistēmu raksturojums

[illegible]

## Ventilācijas sistēmu raksturojums


Sistēmas Nr.	Apkalpojamās telpas	Ventilators			Elektrodzinējs			Piezīmes
		Tips	Nom. L (m³/h)	P (Pa)	Tips (pieslēgumi)	N (kW)	n (apg./min)	
P1	Mākslas terapijas studija	AW250EC SILEO	1300	85	EC 1 ~ 230V	0.08		/Systemair/
N1	Mākslas terapijas studija	AW250EC SILEO	1300	85	EC 1 ~ 230V	0.08		/Systemair/

## AVK Rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji.	B.M.
2	Radiatoru apkures plāns.	M 1.:100
3	Radiatoru apkures shēma.	M 1.:100
4	Grīdas apkures plāns.	M 1.:100
5	Grīdas apkures kolektoru skapju pieslēgums esošai apkures sistēmai. Plāns. Shēma.	M 1.:100 B.M.
6	Ventilācija un kondicionēšana. Plāns.	M 1.:100
7	Griezumš A-A; B-B.	M 1.:100
8	Frontālā fasāde ar AVK iekārtām.	M 1:50

Nr. p. k.	Nosaukums	Piezīmes
1	Iekārtu un materiālu specifikācija	2 lapas

## Projektam pievienotie dokumenti

PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MUZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / ZIG KĀD. NR. 0900 0080 087					Nr. 24-058		
					A/VK		
Projekts	Dz. Givnieks	05.02.2025.	PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA	STADIJA	LAPA	LAPAS	
Izstrādāja	S Gāzneris	05.02.2025.		BP	AVK-1	9	
			VIŠPĀRĪGĀIE RĀDĪTĀJI.				
				<div> <b>JELGAVA</b> <b>kommunālprojekts</b> Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R</div>			