



Skaidrojošais apraksts:

- Projektā paredzēts izbūvēt apgaismojuma un spēka tīklus.
- Apgaismojuma tīklos paredzēt LED lentas montāžu starp dekoratīvam koka brusam. LED lentas paslept zem profiliem, kabeļus vilkt no nesošas sienas puses. Apgaismojuma vadībai paredzēt divus vadības panelus. Pie ieejam telpā uz sienās paredzēti gaismekļi ar kustības sensoru.
- Spēka tīklos paredzēt izbūvēt rozetes pēc projekta. Rozetes TV pieslēgšanai piestiprināt pie metāliskas kolonnas, kabeli paslēpt PVC caurulē līdz grīdai. Uz sienas starp pie griestiem ir paredzētas rozetes gaismas virtenes pieslēgšanai.
 - Proj. sadali SS pieslēgt pie esošas sadales 1SS1 t.nr.01-54. Barošanas kabeli paslēpt virs iekartiem griestiem un ieštrobēt sienā.
 - Pieslēgt logu markīzes vadību un logu atvēršanas vadību. Abu vadības sistēmas pieslēgšanu saskaņot ar pasūtītāju.
 - Projektā realizācijas laikā precizēt telpu eksplikācijas un izvēlēties iekārtas ar atbilstošu IP klasi.
 - Paredzēt rozešu uzstādīšanas augstumus balstoties uz iekārtu augstumiem.
- Kabeļus montēt balstoties uz reālo situāciju, pie stiklotas sienas uz rozetēm un el. pieslēgumiem kabeļus montēt zem grīda. Uz nesošas sienas kabeļus ieštrobēt. Visu kabeļu montāžu saskaņot būvdarba laikā. Specifikācijā kabeļiem ir piemērota 10% rezerve.
- Paredzēt ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšanu.
- Ventilatoru līniju automātslēdzēm paredzēt NO kontaktoru, iekārtu atslēgšanai ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes gadījumā.
- Uzņēmumam, kurš slēdz līgumu par elektroinstalācijas tīklu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams zibensaizsardzības un zemējuma kontūra izbūvei. Galu materiāli un montāžas izstrādājumi, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.
- Vienmēr jāpiemēro jaunākie uz Līguma parakstīšanas dienu spēkā esošie standarti un noteikumi. Ja šajā specifikācijā pieminētais standarts ir aizstāts ar kādu citu, jaunāku, ir jāpiemēro jaunākais:
 - LR Būvniecības likums
 - MK noteikumi Nr.500 - „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 - MK noteikumi Nr. 238- „Ugunsdrošības noteikumi”;
 - MK noteikumi Nr.50 - „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”;
 - MK noteikumi Nr.209 - „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”;
 - u.c. spēkā esošie Latvijas valsts izdotie būvniecības normatīvi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS), Eiropas standarti (EN) un ražotāju izdotās instrukcijas.

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

	Nosaukums	Piezīmes
LR MK noteikumi Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi	
LR MK noteikumi Nr. 574 (LBN008-14)	Inženiertīklu izvietojums	
LBN 202-18 (MK.545)	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana	
LR MK noteikumi Nr. 92	Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus	
LR MK noteikumi Nr. 253	Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi	
LBN 261-15	Ēku iekšējā elektroinstalācija	

Rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgie radītāji	B/M
EL-2	Ēkas plāns, spēka tīkli	M 1:100
EL-3	Ēkas plāns, apgaismojuma tīkli	M 1:100
EL-4	Sadales shēma SS	B/M

Pieņemtie apzīmējumi

- proj. el. sadale;
- proj. rozete 250V, 1f, Z/A, IP20;
- proj. divvietīga rozete 250V, 1f, V/A, IP20;
- proj. apgaismojuma vadības panelis, Z/A, IP20, h=1m;
- proj. 1p apgaismojuma slēdzi, Z/A, IP20, h=1m;
- proj. el. izvads;
- proj. el. kabelis;
- proj. LED lenta VEGAS 14.4W/m, 24V, 60LED/m, RGB, IP20 ;
- proj. LED START ECO SPOT balts 6.5W 100° 240V 540lm 3000K IP65 gaismeklis SYLVANIA;
- proj. gaismeklis ar sensoru, V/A;

PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MŪZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087					EL		
BŪVPR. VADĪTĀJS	A.ZIEMEĻNIECE / Ser. Nr. ASN 1-00273		12.02.25	PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
BŪVPR. DAĻAS VAD.	H.LEOHO		12.02.25		Pask.raksts	EL-1	b.m.
IZSTRĀDĀJA	H.LEOHO		12.02.25		VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. RASĒJUMU SARAKSTS		
					 Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		