

Materiālu specifikācija (VSIA "Slimnica"ĢINTERMUIŽA"", Filozofu ielā 69, Jelgava, LV-3008)

Darbu izmaksas				
Nr.	Nosaukums	Mērvienīb	Daudzums	Piezīmes
1	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	18	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	224	
3	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	6	
4	Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	8	
5	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	98	
6	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	206	
7	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	182	
8	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	206	
9	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	20	
10	Elektroenerģijas ievada individuāli izgatavojama sadalnes montāža (U5-3/4+P5)	kompl.	1	
11	Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža (C5/400)	kompl.	1	
12	Sadalnes iekšēja instalācija	kompl.	1	
13	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	1	
14	NH2 drošinātāju pamatnes montāža	gab.	3	
15	NH2 drošinātāju uzstādīšana	gab.	3	
16	Elektrouzlādes punkta uzstādīšana	gab.	3	
17	Elektrouzlādes punkta pieslēgšana	gab.	3	
18	Apgaismojuma laternas uzstādīšana	gab.	6	
19	Apgaismojuma laternas pieslēgšana	gab.	6	
20	Bruģa klājuma demontāža	m2	19	
21	Bruģa klājuma atjaunošana	m2	19	
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis AXMK-4x35mm2	m	135	
2	Kabelis AXMK-4x16mm2	m	247	
3	Kabelis NYY-J-4x10mm2	m	66	
4	Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim (EPKT0015)	kompl.	18	
5	Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim (EPKT0031)	kompl.	2	
6	Caurule, gofrēta 450N, d=75	m	127	
7	Caurule, gofrēta 750N, d=75	m	83	
8	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm	m	448	
9	Automātslēdzis 1P, B, 16A	gab.	2	
10	Automātslēdzis 3P, C, 20A	gab.	3	
11	Astroclock-2 digitālais astronomiskais relejs	gab.	1	
12	NH2 drošinātāju pamatne, nom. strāvai līdz 400 A	gab.	3	

13	Drošinātājs NH2, gL/gG, 80A	gab.	3	
14	Individuāli izgatavojama sadalne, U5-3/4+C5/400+P5	kompl.	1	
15	Elektrouzlādes punkti (KARIN LED EV)	gab.	3	
16	Apg. laterna (KARIN LED 4800)	gab.	4	
17	Apg. laterna (TECNOPALI NORTH EUROPE CP8600-60)	gab.	2	
18	Smiltis	m3	56	
19	Zemējuma komplekts uzskaites sadalnei	kompl.	1	
20	Palīgmateriāli	kompl.	1	
21	Neparedzētie izdevumi	kompl.	1	

Pielikums				
1	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,301	
2	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,448	
3	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	

Piezīmes:

1. Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

2. Specifikācijā norādītās elektroiekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tīkls", LV un ES normatīvo aktu prasībām.

3. Būvuzņēmējam jāizmanto materiālu reģistrā iekļautos materiālus.

				BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: VSIA "Slimnica"ĢINTERMUIŽA"" Reģ. nr. 40003407396 Filozofu ielā 69, Jelgava, LV-3008	PASŪTĪJUMA REG.NR.: Pr-15/23		
					Stadija	Ras.	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Saules elektrostacijas parkam pieguļošās teritorijas infrastruktūras labiekārtošana / VSIA "Slimnica"ĢINTERMUIŽA"" Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3001 / Z/G kad.nr. 0900 0080 087	BP	ELTA-5	b.m.
BPV	H. Leoho		17.08.2023.		Lapa - 5		Lapas - 5
Projektētājs	S. Bogdanovs		17.08.2023.		BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:		
				RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS:	<div>Metro</div> <div>SIA "METRO" Reģ. Nr. 43603066391 Adrese: Vīdus iela 13A, Jelgava LV 3001</div>		
				Materiālu specifikācija			