

Rasējumu saraksts			
Lapa Nr.	Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	ELT-1	Vispārīgie rādītāji	
2	ELT-2	ELT tīklu situācijas plāns (M1:250; M1:100)	
3	ELT-3	Projektējama 0,4kV vienlīniju shēma	
4	ELT-4	Labiekārtojuma elementu griezumī	
5	ELT-5	Materiālu specifikācija	

Skaidrojošais apraksts:

Elektrotīkla izbūves projekts "Saules elektrostacijas parkam pieguļošās teritorijas infrastruktūras labiekārtošana / VSIA "Slimnica" ĢINTERMUIŽA"" Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3001 / Z/G kad.nr. 0900 0080 087" izstrādāts, pamatojoties uz VSIA "Slimnica" ĢINTERMUIŽA"" tehniskajiem noteikumiem.

- Saskaņā ar TN paredzēts izbūvēt jaunu ZS KL no T1058 Z-4 līdz proj. sadalnei, uzstādīt sadalni U5-3/4 pie 14. korpusa ēkas sienas (skatīt projektu). Izbūvēt ZS KL AXMK-4x35 no T1058 Z-4 līdz proj. sadalnei U5-3/4 (~135m), proj. AXMK kabeļa galu ievest un pieslēgt projektējamā U5-3/4 sadalnē.
- Saskaņā ar TN paredzēts izbūvēt jaunus kabeļus no proj. sadalnes U5-3/4 līdz elektrozlādes punktiem un apgaismojuma laternam. Apgaismojuma kabeļus pieslēgt pie projektējamās sadalnes U5-3/4 un apgaismojuma laternam, caur Astroclock-2 digitālo laika releju; spēka kabeļus pieslēgt pie projektējamās sadalnes U5-3/4 un elektrozlādes punktiem (skatīt projektu). Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža noteikta uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO T1058.
- Dokumentācijās izstrādes pamatā:
Enerģētikas likums;
MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
MK noteikumi Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"";
MK noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"";
MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";
MK noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";
AS "Latvenergo" LEK normatīvi.
- Projekts izstrādāts, pielietojot inženiertopogrāfisko plānu mērogā 1:500.
- Cauruļu garumiem, uznavu izvietojumam un esošo kabeļu markām ir informatīvs raksturs, tie jāprecizē izbūves laikā.
- Būvniecības darbu laikā objektā veikt drošības pasākumus saskaņā ar darba drošības noteikumiem un prasībām.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanas darbus un atjaunot zālāja segumu zemesgabala ar kad. apz. 0900 0080 087.
- Visas atsauces uz izgatavotāju firmām liecina tikai par šo iekārtu, materiālu un izstrādājumu kvalitāti. Specifikācijā norādītās elektroiekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tīkls", LV un ES normatīvo aktu prasībām.

				BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: VSIA "Slimnica" ĢINTERMUIŽA" Reģ. nr. 40003407396 Filozofu ielā 69, Jelgava, LV-3008	PASŪTĪJUMA REG.NR.: Pr-15/23		
				BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: Saules elektrostacijas parkam pieguļošās teritorijas infrastruktūras labiekārtošana / VSIA "Slimnica" ĢINTERMUIŽA"" Filozofu ielā 69, Jelgavā, LV-3001 / Z/G kad.nr. 0900 0080 087	Stadija	Ras.	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		BP	ELTA-1	b.m.
BPV	H. Leho		17.08.2023.		Lapa - 1		Lapas - 5
Projektētājs	S. Bogdanovs		17.08.2023.		BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: Metro SIA "METRO" Reģ. Nr. 43603066391 Adrese: Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001		
				RASĒJUMA LAPAS NOSAUKUMS: Vispārīgie rādītāji			