



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

jelgava
pilsēta izaugsmei!

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija, Reģ. Nr. 41703001321
Tālrunis 63023575, fakss 63007100, e-mail: jelgavas.udens@ju.lv, www.ju.lv

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
Filozofu ielā 69, Jelgava, LV 3008

Par tehniskajiem noteikumiem

2023.gada 22. marta

Nr. 03-01/ 340...

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju "Saules elektrostacijas parkam piegulošās teritorijas infrastruktūras labiekārtošana / VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", Filozofu ielā 69, Jelgavā", ievērot pastāvošās projektēšanas un būvniecības normas un nosacījumus.

Projekta dokumentāciju izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".

Veicot būvdarbus:

1. aizsargāt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus no ārējās mehāniskās iedarbības un vibrācijas, nodrošinot to nepārtrauktu darbību. Ūdenssaimniecības tīklu bojājumu gadījumos, t.sk., ja bojājums rodas grunts blīvumu izmaiņu rezultātā ūdenssaimniecības tīklu aizsargjoslās darbu veicot ar blīvēšanas iekārtām, kuru darbības rezultātā rodas pastiprināta vibrācija, veikt bojāto tīklu posmu pārbūvi par pasūtītāja līdzekļiem;
2. nojaucamām būvēm pirms demontāžas darbiem, jā objektam ir pieslēgums ūdenssaimniecības tīkliem, veikt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu atslēgšanu un neekspluatējamo ūdenssaimniecības tīklu demontāžu;
3. esošo sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu aku lūku vākus, ūdensapgādes kapes pacelt jaunbūvējamā seguma līmenī;
4. nepieļaut šķembu, asfalta, būvgružu un citu materiālu nonākšanu ūdenssaimniecības sistēmās. Nepieciešamības gadījumā, pēc darbu pabeigšanas, veikt aku tīrīšanu un sadzīves kanalizācijas tīkla skalošanu.

Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „JELGAVAS ŪDENS” būvniecības informācijas sistēmā (BIS), pievienojot būvniecības lietai tehniskās dokumentācijas grafisko daļu DWG faila formātā.

Pēc būvdarbiem, atzinuma saņemšanai no SIA "JELGAVAS ŪDENS":

- iesniegt izpildīto darbu izpildmērījumu DWG faila formātā;
- uzrādīt būvdarbu zonā esošo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvim.

Valdes loceklis

E. Līcis

TD vadītāja T. Valters, 63007103, tatjana.valters@ju.lv
TD vadītājas vietnieks J. Šeškens, 63007106, janis.seskens@ju.lv