

ĒKAS PAGaidu ENERGOSERTIFIKĀTS



REGISTRĀCIJAS NUMURS **NR. 29 – EA2-0104**
DERĪGS LĪDZ **27.10.2017.**

1. ĒKAS TIPS	<i>Ambulatoro vai stacionāro ārstniecības iestāžu ēka</i>
2. ADRESE	<i>VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””</i>
3. ĒKAS DAĻA	<i>Filozofu iela 69, Jelgava</i>
4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS KADASTRA APZĪMĒJUMS	0900 008 0087 003
5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS	[] jaunbūve, [] rekonstrukcija, [X] renovācija

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS	
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads	1904. gads
Rekonstrukcijas/renovācijas gads	
Stāvu skaits	2 virszemes, 0 pazemes, [] mansards, [X] jumta stāvs
Kopējā platība	892,31 m ² Aprēķina platība 879,94 m ²


7. ĒKAS ENERGEOFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS

ATSAUCES
VĒRTĪBAS

ĒKAS KLASĒ

ĒKAS ENERGEOFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI

A →
B →
C →
D →
E →
F →



E klase
114,60

kWh/m² gadā

Enerģijas patēriņa novērtējums: kWh/m² gadā
- apkurei 114,60
- karstā ūdens sagatavošanai 13,60
- mehāniskajai ventilācijai 0,00
- apgaismojumam 16,16
- dzesēšanai 0,00

Patēriņš kopā 144,36

No atjaunojamiem energoresursiem
ēkā saražotā vai iegūtā enerģija 0,00
Koģenerācijā saražotā enerģija 0,00
Primārās enerģijas novērtējums 0,00

Oglekļa dioksīda emisijas kg CO₂/m² gadā
novērtējums 40,26

Atsauces vērtības:

A klase – gandrīz nulles enerģijas ēka;
B klase – zema enerģijas patēriņa ēka;
C klase – atbilst prasībām jaunām ēkām;
D klase – atbilst prasībām rekonstruējamām ēkām;
E klase – atbilst ēkas tipam atbilstošam vidējam patēriņam;
F klase – atbilst ēkas tipam pieļaujamam enerģijas patēriņa līmenim.

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS

Neatkarīgs eksperts **Aldis Greķis**
Reģistrācijas numurs **EA2-0104**
Firma **SIA „ABC Energy Efficiency”, reģ. Nr. 43603044765**
Datums* **27.10.2015.** Paraksts*

